

Gruppo Tea



Home

Chi Siamo

Contatti



Verifica la tua acqua » Quingentole

Quingentole

Utenti: **212**Lunghezza rete di distribuzione (Km): **10 km**Pozzi di approvvigionamento: **1 pozzo a Quingentole**Impianto di trattamento biologico: **Quingentole, via Fermi**Potenzialità: **10 L/s**Disinfezione: **cloro**

	Valore rilevato	Limite di legge
Ammonio mg/l (NH4+)	0,01	0,50
Nitrato mg/l (NO3-)	11	50
pH unità pH	7,8	6,5-9,5
Conduttività uS/cm	628	2500
Fluoruro mg/l	0,2	1,5
Cloruro mg/l	73	250
Calcio mg/l	56	non previsto

-  Home
-  Chi siamo
-  Contatti
-  Per fare l'acqua...
-  Costa poco
-  Guida all'allacciamento
-  Verifica la tua acqua
-  Impronta dell'acqua
-  Consigli nell'uso
-  Aspetti tecnici
-  Scuola dell'acqua
-  Come Tea non c'è nessuno!
-  Gallery
-  Area clienti
-  Da 1 a 100

Magnesio mg/l	20	non previsto
Sodio mg/l	66	200
Potassio mg/l	2	non previsto
Durezza °f	22	15-50
Arsenico microg/l	6	10
Residuo fisso mg/l	450	1.500



Iniziative

Video, informazioni sulla qualità dell'acqua e sugli impianti



FAQ

Le domande più frequenti

[< torna alla cartina](#)